




ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ

Эрчим хүчний сайдын 2024 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/аг дугаар тушаалын 12 дугаар хавсралт



№ 11.1.12 ЦАХИЛГААН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналтын байгууллага:

Хяналт шалгалтын төрөл:

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Удирдамжийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1	2	3	4	5	6	
<b>Баримт бичгийн бүрдүүлэлт</b>			<b>0</b>	<b>165</b>		
1		Зураг төсөл зохиогч байгууллага нь тусгай зөвшөөрөлтэй.	0	20		
2	Эрчим хүчний тухай хуулийн 20.2 дахь хэсэг	Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийсэн.	0	10		
3		Эрчим хүчний барилга байгууламж, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил гүйцэтгэгч байгууллага тусгай зөвшөөрөлтэй.	0	10		
	Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрмийн 1.3, ХЦТТТАД-ийн 1.2.2 заалт	Эрх бүхий байгууллагаас техникийн нөхцөл авсан.	0	10		
4	Барилгын тухай хуулийн 12.1.1 дэх заалт	Шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийг угсрахдаа газрын зөвшөөрөл, шийдвэр гаргуулсан.	0	10		

5	Барилгын тухай хуулийн 40.1.17 дахь заалт	Угсралтын ажлын явцад анхны зураг төслөөс өөрчлөгдөж гүйцэтгэсэн үе шатны ажил бүрд гүйцэтгэлийн зураг төсөл боловсруулж зохиогчоор баталгаажуулсан.	0	20		
6	Барилгын тухай хуулийн 33.1.20 дахь заалт	Захиалагчаас гүйцэтгэгч байгууллагатай гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлсэн.	0	5		
7	Барилгын тухай хуулийн 40.1.2 дахь заалт	Угсралтын ажлын үе шат тутамд ил, далд ажлын актыг бичиж холбогдох инженерээр баталгаажуулсан, гэрэл зураг хавсаргасан.	0	10		
8	Эрчим хүчний барилга байгууламж барих ажлын журмын 2.1; 2.1.5; 2.1.7	Ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авсан.	0	30		
9		Зураг төсөл зохиогчийн хяналт хийх гэрээ байгуулсан, хяналт хийдэг.	0	10		
10		Захиалагчийн техникийн хяналт хийх гэрээ байгуулсан, тогтмол хийдэг.	0	10		
12	ТХШТХ-ийн 7.2 Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааны дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналтын нэгжтэй эсвэл дотоод хяналт хариуцсан ажилтантай.	0	10		
13		Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг.	0	10		
14		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг.	0	10		
<b>Материалын чанар аюулгүй байдал</b>			<b>0</b>	<b>100</b>		
15	Барилгын тухай хуулийн 43.1 дэх хэсэг	Барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн материал нь зураг төслийн болон норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангасан, тохирлын гэрчилгээтэй.	0	30		
16		Суурь, тулгуур зэрэгт хэрэглэсэн бетон зуурмагийн бат бэхийг итгэмжлэгдсэн лабораторийн туршилт шинжилгээгээр баталгаажуулсан.	0	30		
17		Байгаль цаг уурын нөхцөлд тохирох нь батлагдсан импортын материал эдэлхүүн хэрэглэсэн.	0	20		
18		Стандарт тогтоогдоогүй шинэ бүтээгдэхүүнийг холбогдох байгууллагын дүгнэлттэй хэрэглэсэн.	0	20		
<b>Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт</b>			<b>0</b>	<b>155</b>		
19	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 2.3.34 дэх, 2.3.35 дахь заалт	Кабель шугамыг газарт байрлуулахдаа зөвшөөрөгдөх гүнд суурилуулсан.	0	30		

20	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 2.3.41 дэх дахь заалт	Кабель шугам агаарын шугамтай ойртох үед газардуулгын байгууламжаас холбогдох аюулгүйн зайн шаардлага хангасан.	0	10		
21	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 2.4 дүгээр бүлэг	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам нь суурин газраар өнгөрөх үеийн аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан.	0	20		
22	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 6.2.6 дахь заалт	Онцгой тохиолдолд орон сууцны барилга дотор дэд өртөөг байрлуулан төлөвлөхдөө аюулгүй байдлыг хангуулан, эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагчаас холбогдох зөвшөөрөл авсан.	0	10		
23	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.1.16 дахь заалт	Суурилуулах (тавигдах) гэж байгаа цахилгаан тоног төхөөрөмжийн бүрдэлд орох цахилгаан тоноглол нь техникийн нөхцөл шаардлагыг хангасан.	0	5		
24	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.1.18 дахь заалт	Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн зураг төсөлд хог, хаягдлыг тухайлбал, химийн бодис, тос, техникийн ус зэргийг цуглуулах, зайлуулах арга хэмжээг тусгасан.	0	10		
25	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.1.20.	Цахилгаан тоног төхөөрөмж, түүний хэсэг, эд анги тус бүрийн схем нь энгийн, харагдахуйц; бичлэг, төрөлжилт нь нэг маягийн; өнгөөр ялган танихад хялбар байх нөхцөлийг хангасан.	0	5		
26	1.1.21 дэх заалт	Цахилгаан тоног төхөөрөмж бүрд нэгэн төрлийн гүйдэл дамжуулах шин (цаашид шин гэх)-ий үсэг тоон ба өнгөний тэмдэглэгээ адилхан хийгдсэн.	0	5		
27	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.1.23 дахь заалт	Цахилгаан тоног төхөөрөмжийг тавихдаа үйлчилгээний ба гаднын хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангасан.	0	10		
28	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.1.26 дахь заалт	Бүх төрлийн хязгаарлах хаалт, хашлага нь тухайн нөхцөлд тохирсон хангалттай механик бөх бат байсан.	0	5		
29	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.1.27 дахь заалт	"Ашиглаж байгаа цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хамгаалах хэрэгслийг турших ба хэрэглэх дүрэм"-ийн дагуу анхны тусламж үзүүлэх хэрэгслээр тус тус хангасан.	0	10		
30	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.6 дугаар бүлэг	Газардуулгын байгууламжийн ажил, үйлчилгээ норм дүрмийн дагуу хийгдсэн.	0	30		
31	Гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага UCS1901B,	Гэрэлтүүлгийн угсралтын ажлыг холбогдох норм дүрэм стандартын дагуу гүйцэтгэсэн.	0	5		

Туршилт, тохируулга			0	60		
31	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.7.1 дахь заалт	Цахилгаан тоног төхөөрөмжид хэмжилт, туршилт тохируулгын ажил гүйцэтгэж ил далд ажлын акт, протокол үйлдэж баталгаажуулсан.	0	20		
32	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.7.3 дахь заалт	Цахилгаан тоноглолын механик хэсгийн ажиллагааг үйлдвэрийн болон угсралтын зааврын дагуу шалгасан.	0	10		
33	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.7.2 дахь заалт	Цахилгаан станц, дэд станцын цахилгаан автоматик, реле хамгаалалтын төхөөрөмжийг тогтоон баталсан заавраар шалгасан.	0	10		
34	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.7.5 дахь заалт	35 кВ ба түүнээс доош хүчдэлтэй бүх цахилгаан тоноглолыг заавал өндөрсөгсөн (нэмэгдүүлсэн) хүчдэлээр туршсан.	0	10		
35	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.7.2 дахь заалт	Цахилгаан дамжуулгын ба бусад хэрэглэгчдийн цахилгаан төхөөрөмжийн автоматик, хамгаалалтыг мөрдөж байгаа баталсан зааврын дагуу шалгасан.	0	10		
<b>Эрчим хүчний шугам сүлжээний аюулгүй байдал</b>			<b>0</b>	<b>40</b>		
36	Эрчим хүчний тухай хуулийн 33.1 дэх хэсэг	Эрчим хүчний шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст үйл ажиллагаа явуулаагүй.	0	10		
37	Эрчим хүчний тухай хуулийн 33.2 дахь хэсэг, "Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм" ийн 4.1.4 дэх заалт	Эрчим хүчний шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасын байршлын зураглал хийлгэж, хамгаалалтын зурвасыг тогтоолгосон.	0	30		
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>520</b>		

<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар:

<b>ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: